



Brf Kannan 13 – Nyhetsbrev november-december 2020

Brandvarnare och tända ljus

Nu har vi kommit till den tiden på året då många har levande ljus tända i hemmet. Vi vill därför påminna alla om att kontrollera att ni har en fungerande brandvarnare. Passa gärna på att byta batterier i er brandvarnare för att vara på den säkra sidan. Nedan följer information och några rekommendationer till boende för ökad brandsäkerhet:

- Lämna aldrig ett rum med tända ljus.
- Ha brandvarnare och handsläckare hemma. En brandvarnare täcker ca 60 kvm så i större lägenheter behövs flera.
- I källare- och vindsförråd får inga brandfarliga ämnen förvaras såsom: gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel, eldningsolja samt de flesta sprayburkar.
- Hålla utrymningsvägar (trapphusen) fria från lösa och brandfarliga föremål.
- Se till att alla dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda, dessa skapar barriärer, så kallade brandceller mellan olika delar av huset som minskar risken för spridning eller förskjuter förloppet vid en eventuell brand.

Matavfall och soprum

Kom ihåg att endast slänga det material som är tillåtet enligt skyltning i soprummen. Om matavfallspåsarna i soprummen börjar ta slut kan beställning göras till Stockholm vatten och avfall. Informationen som behöver uppges vid beställningen är vårt kundnummer (204533) samt antal hushåll (120). Man gör beställningen till e-post: kund@svoa.se. Rekommenderat antal per beställning är 2-3 lådor/soprum, alltså totalt 6-9 lådor/beställning.

Påminnelse om att lägga till bostadsrättstillägg

Varje bostadsrättslägenhet behöver numera ha ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Kontakta det försäkringsbolag som ni har er hemförsäkring hos och be att detta läggs till.

Slutligen, vill vi i styrelsen tacka för i år och önska er en god helg!

/Styrelsen Kannan 13

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41.